PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA AB 572	**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w Słupsku 76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8 Oddział Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody i Gleby tel. (59) 8-431-291 e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl**	Data sporządzenia sprawozdania: 22.11.2024 Strona/stron: 1/1

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1045 /PBW/S/Ws/24

W sprawozdaniu oznaczono: **„na" - wyniki badań nieakredytowanych, objętych systemem zarządzania,**

„A" - wyniki badań objęte zakresem akredytacji PCA Nr AB 572,

„*" - dane dostarczone przez klienta (*umieszczono przy nazwach wierszy określających rodzaj danych*).

* Nazwa i adres klienta	Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. Z o. o. 76-220 Główczyce ul. Słupska 21				
Numer umowy-zlecenia	556 /PBW/S/24				
* Przedmiot badań	**woda do spożycia przez ludzi**				
* Miejsce pobrania próbki	Drzeżewo	Drzeżewo - pkt kontrolny			
* Dodatkowe informacje o próbce zawarte w protokole poboru próbki	Chlor wolny	-	mg/l		
* Data pobrania próbki	20.11.2024		* Jednostka pobierająca	PSSE Słupsk	
			* Nr próbki/Identyfikator próbkobiorcy	3 /WR	
* Nr protokołu pobrania próbki	-		Kod próbki nadany w laboratorium	1045 /PBW/S/Ws	
Data przyjęcia próbki	20.11.2024		Data rozpoczęcia/data zakończenia badania	20.11.2024	22.11.2024
Stan próbki (przedmiotu badania)	bez zastrzeżeń				

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez klienta.

WYNIKI BADAŃ

Badania mikrobiologiczne

Lp.	Badana cecha	Dokumenty odniesienia		Wynik z oszacowanymi granicami niepewności rozszerzonej [a] / Rezultat badania [b]	Wartość parametryczna [c]
1	Liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014 -12 PN-EN ISO 9308-1:2014 -12/A1:2017-04	A	0 jtk/100ml	0
2	Liczba bakterii Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014 -12 PN-EN ISO 9308-1:2014 -12/A1:2017-04	A	0 jtk/100ml	0
3	Liczba enterokoków kałowych	PN-EN ISO 7899-2:2004	A	0 jtk/100ml	0

Temperatura otoczenia próbek mikrobiologicznych w momencie dostarczenia do laboratorium wynosiła: 7,1 °C

Osoba autoryzująca: M. Grabowska - asystent

Grabowska

Objaśnienia:

a) Wynik określa liczbę jednostek tworzących kolonie (jtk). Wynik podawany jest razem z niepewnością mającą postać [dolna granica przedziału ufności, górna granica przedziału ufności]. Niepewność szacowana jest przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, nie obejmuje etapu pobierania i transportu próbek. W przypadkach wyników 0/nie wykryto i powyżej zakresu badań niepewności badania nie podaje się.

b) Pojęcie "rezultat badania" odnosi się do wartości uzyskiwanych powyżej (>) zakresu akredytacji metody.

c) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.Poz. 2294)

Zatwierdził:
KIEROWNIK
Laboratorium Badania Wody i Gleby
PSSE w Słupsku
Joanna Maćkowiak

Rozdzielnik
1. Klient
2. a/a

Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i badanych próbek.
Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
Klientowi służy prawo do złożenia skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek.

KONIEC