PCA
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
BADANIA
AB 572

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8
Oddział Laboratoryjny
Laboratorium Badania Wody i Gleby
tel. 59 843 12 91 e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl
Numer wpisu do ewidencji prowadzonej przez GIS: PL2212D/001

Data sporządzenia sprawozdania
25.09.2026
Strona/stron
1/1

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 726 /PBW/S/Ws/26

W sprawozdaniu oznaczono:	**„na" -** wyniki badań nieakredytowanych, objętych systemem zarządzania **„A" - wyniki badań objęte zakresem akredytacji PCA Nr AB 572,** **„*" - dane dostarczone przez klienta** (*umieszczono przy nazwach wierszy określających rodzaj danych*).					
* Nazwa i adres klienta	Zakład Usług Publicznych Sp. z o.o. w Główczycach 76-220 Główczyce ul. Słupska 21					
Numer umowy-zlecenia	393 /PBW/S/26					
* Przedmiot badań	**woda do spożycia przez ludzi**					
* Miejsce pobrania próbki	Rzuszcze hydrofornia					
* Dodatkowe informacje o próbce zawarte w protokole pobrania próbki	Chlor wolny	-	mg/l	Temperatura wody	9,9	°C
* Data pobrania próbki	22.09.2026		* Jednostka pobierająca		PSSE Słupsk	
			* Nr próbki/Identyfikator próbkobiorcy		3 /Paweł Downar Zapolski	
* Nr protokołu pobrania próbki	-		Kod próbki nadany w laboratorium		726 /PBW/S/Ws	
Data przyjęcia próbki	22.09.2026		Data rozpoczęcia/data zakończenia badania		22.09.2026	25.09.2026
Stan próbki (przedmiotu badania)	bez zastrzeżeń					

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez klienta.

WYNIKI BADAŃ

Badania mikrobiologiczne

Lp.	Badana cecha	Dokumenty odniesienia	Granica wykrywalności	Wynik z oszacowanymi granicami niepewności rozszerzonej [a] / Rezultat badania [b]	Wartość parametryczna [c]
1	Liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014 -12 PN-EN ISO 9308-1:2014 -12/A1:2017-04(A)	1 jtk/100 ml	0 jtk/100ml	0
2	Liczba bakterii Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014 -12 PN-EN ISO 9308-1:2014 -12/A1:2017-04(A)	1 jtk/100 ml	0 jtk/100ml	0
3	Liczba enterokoków kałowych	PN-EN ISO 7899-2:2004 (A)	1 jtk/100 ml	0 jtk/100ml	0
4	Ogólna liczba kolonii bakterii w 22 °C	PN-EN ISO 6222:2004 (A)	1 jtk/1 ml	nie wykryto w 1ml	bez nieprawidłowych [d] zmian

Temperatura otoczenia próbek mikrobiologicznych w momencie dostarczenia do laboratorium wynosiła: 4,9 °C

Osoba autoryzująca: Marzena Dargac - asystent

Objaśnienia:
a) wynik określa liczbę jednostek tworzących kolonie (jtk). Wynik podawany jest razem z niepewnością mającą postać [dolna granica przedziału ufności, górna granica przedziału ufności]. Niepewność szacowana jest przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, nie obejmuje etapu pobierania i transportu próbek. Dla parametrów mikrobiologicznych niepewność oszacowana zgodnie z PN-ISO 29201:2022-02. Zgodnie z PN-EN ISO 8199:2021 wyniki od 1 do 9 jtk mają charakter szacunkowy. Dla wyników od 1 do 3 jtk przedział ufności oparty jest na statystyce rozkładu Poissona dla małych liczb. W przypadkach wyników 0/nie wykryto i powyżej zakresu badań niepewności badania nie podaje się.
b) pojęcie "rezultat badania" odnosi się do wartości uzyskiwanych powyżej (>) zakresu akredytacji metody.
c) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2026 poz. 748)
d) zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
- 100 jtk / 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej
- 200 jtk / 1 ml w kranie konsumenta

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Laboratorium Badania Wody i Gleby
PSSE w Słupsku
Iwona Rojewska

Rozdzielnik
1. Klient
2. a/a

Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i badanych próbek.
Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
Klientowi służy prawo do złożenia skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek.

KONIEC

PCA
Polskie Centrum Akredytacji
BADANIA
AB 572

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8
Oddział Laboratoryjny
Laboratorium Badania Wody i Gleby
tel. 59 843 12 91 e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl
Numer wpisu do ewidencji prowadzonej przez GIS: PL2212D/001

Data sporządzenia sprawozdania
25.09.2026
Strona/stron
1/1

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 725 /PBW/S/Ws/26

W sprawozdaniu oznaczono:	**„na" -** wyniki badań nieakredytowanych, objętych systemem zarządzania **„A" - wyniki badań objęte zakresem akredytacji PCA Nr AB 572,** **„*" - dane dostarczone przez klienta** (*umieszczono przy nazwach wierszy określających rodzaj danych*).					
* Nazwa i adres klienta	Zakład Usług Publicznych Sp. z o.o. w Główczycach 76-220 Główczyce ul. Słupska 21					
Numer umowy-zlecenia	393 /PBW/S/26					
* Przedmiot badań	**woda do spożycia przez ludzi**					
* Miejsce pobrania próbki	Rzuski Las 7 kuchnia					
* Dodatkowe informacje o próbce zawarte w protokole pobrania próbki	Chlor wolny	-	mg/l	Temperatura wody	15,7	°C
* Data pobrania próbki	22.09.2026		* Jednostka pobierająca		PSSE Słupsk	
			* Nr próbki/identyfikator próbkobiorcy		2 /Paweł Downar Zapolski	
* Nr protokołu pobrania próbki	-		Kod próbki nadany w laboratorium		725 /PBW/S/Ws	
Data przyjęcia próbki	22.09.2026		Data rozpoczęcia/data zakończenia badania		22.09.2026	25.09.2026
Stan próbki (przedmiotu badania)	bez zastrzeżeń					

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez klienta.

WYNIKI BADAŃ

Badania mikrobiologiczne

Lp.	Badana cecha	Dokumenty odniesienia	Granica wykrywalności	Wynik z oszacowanymi granicami niepewności rozszerzonej [a] / Rezultat badania [b]	Wartość parametryczna [c]
1	Liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014 -12 PN-EN ISO 9308-1:2014 -12/A1:2017-04(A)	1 jtk/100 ml	0 jtk/100ml	0
2	Liczba bakterii Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014 -12 PN-EN ISO 9308-1:2014 -12/A1:2017-04(A)	1 jtk/100 ml	0 jtk/100ml	0
3	Liczba enterokoków kałowych	PN-EN ISO 7899-2:2004 (A)	1 jtk/100 ml	0 jtk/100ml	0
4	Ogólna liczba kolonii bakterii w 22 °C	PN-EN ISO 6222:2004 (A)	1 jtk/1 ml	nie wykryto w 1ml	bez nieprawidłowych [d] zmian

Temperatura otoczenia próbek mikrobiologicznych w momencie dostarczenia do laboratorium wynosiła: 4,9 °C

Osoba autoryzująca: Marzena Dargac - asystent

Objaśnienia:
a) wynik określa liczbę jednostek tworzących kolonie (jtk). Wynik podawany jest razem z niepewnością mającą postać [dolna granica przedziału ufności, górna granica przedziału ufności]. Niepewność szacowana jest przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, nie obejmuje etapu pobierania i transportu próbek. Dla parametrów mikrobiologicznych niepewność oszacowana zgodnie z PN-ISO 29201:2022-02. Zgodnie z PN-EN ISO 8199:2021 wyniki od 1 do 9 jtk mają charakter szacunkowy. Dla wyników od 1 do 3 jtk przedział ufności oparty jest na statystyce rozkładu Poissona dla małych liczb. W przypadkach wyników 0/nie wykryto i powyżej zakresu badań niepewności badania nie podaje się.
b) pojęcie "rezultat badania" odnosi się do wartości uzyskiwanych powyżej (>) zakresu akredytacji metody.
c) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2026 poz. 748)
d) zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
- 100 jtk / 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej
- 200 jtk / 1 ml w kranie konsumenta

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Laboratorium Badania Wody i Gleby
PSSE w Słupsku
Iwona Rojewska

Rozdzielnik
1. Klient
2. a/a

Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i badanych próbek.
Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
Klientowi służy prawo do złożenia skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek.

KONIEC